

А К Т
проверки готовности системы теплоснабжения
объекта к отопительному периоду 2013-2014 гг.

«28» августа 2013 г.

г.Краснодар

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:» председателя ТСЖ «Дом Престиж» Кибалко А.М., исполнитель «Хачатурян Г.С.
в присутствии представителя теплоснабжающей организации ОНОСС ЖКК ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии начальника ПСХ Аврашко И.И. составили настоящий акт о том, что в здании: № дома почл. Пустовоиста, 6
выполнены работы по подготовке внутренних систем отопления к отопительному сезону:

1. Ревизия и ремонт запорной-арматуры узла ввода
2. Замена манометров
3. Гидравлическое испытание на прочность и плотность внутренней системы отопления давлением 6 кгс/см². Падение давления за 10 мин. Составило 0,002 кгс/см².
4. Промывка системы отопления проведена водопроводной водой Р-4 кгс/см² до полного осветления. !!!

Замечания: председателя ТСЖ «Дом Престиж» Кибалко А.М. ответственного за манометры энергоснабжения в срок до 15.10. 2013г.

Вывод: внутренняя система отопления эксплуатации в отопительном сезоне 2013-2014 гг. подготовлена

Настоящий документ является актом готовности к отопительному сезону.

Представитель теплоснабжающей
организации ОНОСС ЖКК ГНУ
ВНИИМК Россельхозакадемии
Начальник ПСХ



И.И.Аврашко

Организация научного обслуживания
и социальной ответственности
«Жилищно-коммунальный комплекс»
ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии
350038 г. Краснодар, 38
ул. Филатова, 17

ответственный представитель потребителя
председатель ТСЖ
«Дом Престиж»



А.М. Кибалко

Представитель подрядной
Организации
исполнитель



Г.С. Хачатурян