

А К Т

о подготовке системы отопления и горячего водоснабжения жилого дома по ул. Щеболовская 16 к отопительному периоду 2017/2018 гг.

23 августа 2017г.

Комиссия в составе:

Уполномоченный представитель собственников

[Подпись]

Кулашов С.В.
(ФИО)

Начальник объединенного эксплуатационного района №8 филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Мартыненко А.С.

(ФИО)

Составили настоящий Акт о том, что в процессе технической подготовки системы центрального отопления и горячего водоснабжения к отопительному периоду 2017/2018 гг. жилого дома по адресу:

ул. Щеболовская 16 было произведено:

1. Гидропневматическая промывка системы отопления (в целом системы отопления, по стоякам) до полного осветления истекающей воды. Промывка производилась по ранее согласованной программе от _____

Уполномоченный представитель собственников

[Подпись]

Кулашов С.В.
(подпись, ФИО)

Представитель филиала АО «АТЭК» «КТЭ»

Емелин М.С.

[Подпись]
(подпись, ФИО)

2. Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры (Да, Нет, Не в полном объеме). Установлены расчетные дросселирующие устройства и опломбированы, № пломб _____

3. Гидравлическое испытание на прочность и плотность системы центрального отопления давлением 7.0 кгс/см²; элеваторных узлов и трубопроводов от ввода в здание до них давлением _____ кгс/см²

4. Гидравлические испытания на прочность и плотность системы горячего водоснабжения пробным давлением _____ кгс/см² (Да, Нет)

5. Испытание системы горячего водоснабжения на отсутствие перетекания в систему трубопроводов холодного водоснабжения и обратно (Да, Нет)

6. Линия циркуляции горячего водоснабжения (не) имеется, регулировка произведена (Да, Нет)

7. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов (Да, Нет)

Замечания: заверка манометров.

Настоящий Акт является актом готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. при условии выполнения замечаний указанных в данном акте и требований ранее выданного «Уведомления о подготовке к отопительному периоду». Выполнение замечаний подтверждается дополнительным актом комиссии.

Уполномоченный представитель собственников



Кулашов С.В.
(подпись, ФИО)

Начальник ОЭР №8 филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

[Подпись]
(подпись, ФИО)

Мартыненко А.С.

